

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

Ду 25 Ру 16

ПАСПОРТ

УФ 55105-025 ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| | |
|---|------------------------------------|
| Наименование изделия | Клапан предохранительный Ду25 Ру16 |
| Обозначение изделия | УФ 55105-025 |
| Предприятие-изготовитель | ЗАО «Арма-Клапан», 03680, Киев |
| Номер изделия <i>К 0659</i> | |
| Дата изготовления 10.12.2014 | |
| Назначение: Клапан предохранительный Ду25 Ру16 предназначен для защиты оборудования от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды. | |

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Показатель |
|---|---|
| Условный проход Ду, мм | 25 |
| Условное давление Ру, МПа (кгс/см ²) | 1,6 (16) |
| Рабочее давление Рр, МПа (кгс/см ²) | 8.0 |
| Давление полного открытия Рп, МПа (кгс/см ²) | 8.8 |
| Давление начала открытия Р н.о., МПа (кгс/см ²) | 8.4 |
| Давление закрытия Дз, МПа (кгс/см ²) | 5.6 |
| Максимальная температура рабочей среды t, °С | 225 |
| Давление за клапаном | атмосферное |
| Коэффициент расхода α, не менее | для жидкости – 0,5 для пара и газа – 0,7 |
| Наименьшая площадь сечения проточной части седла F, мм ² | 200 |
| Пропуск среды в затворе, см ³ /мин | соответствует |
| Присоединение клапана к трубопроводу | Штуцерно-торцевое по ГОСТ 5890 |
| Установочное положение клапана | вертикальное, колпаком вверх |
| Место установки | в помещении |
| Изготовление и поставка | по ТУ 26-07-1534-90 |

Примечание: Величина давления начала открытия фиксируется только для клапанов УФ 55105-025; ... -03; ... -11; -16 ... -19.

Остальные технические характеристики клапана указаны в таблице 2.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Клапан УФ 55105-025.
2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации УФ 55105-025 ТО – 1 экз. на партию изделий не более 10 шт., отправляемых в один адрес.
3. Паспорт УФ 55105-025 ПС – 1 экз. на каждый клапан.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан предохранительный Ду 25 Ру 16 Рр **8.0 (кгс / см²)**
УФ 55105-025 **-02** зав. № К 0659, соответствует ТУ 26-07-1534-90 и признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия

№ РОСС UA.AЯ45.ВОО967

Срок действия с 25.12.2013 г. до 24.12.2014 г.

10. 12. 2014

Дата консервации _____

Срок консервации – 3 года.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка – 120 циклов.

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при наличии исправных гарантийных пломб.

УКРАЇНА м. Київ
ЗАТ „АРМА-КЛАПАН”
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
30471413

М.П.

Отметка ОТК

(или клеймо ответственного
за проверку)

(подпись, дата, фамилия)

 = Вохтенков =